



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-18-164

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116

(место составления акта)

«19» марта 2019 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(Время составления акта)

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича от 01 февраля 2019 года №2-18-164 была проведена внеплановая выездная проверка многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23, корп. 2

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) (наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты))

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:

- Товарищество собственников жилья «Янтарный берег-2» (ТСЖ "Янтарный берег-2")

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 18 » марта 20 19 г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч.

« 19 » марта 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 2 часа

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Председатель правления ТСЖ «Янтарный берег-2» Соловьева Елена Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«15» часов «30» минут «18» марта 2019 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Процук Павел Сергеевич – инспектор отделения ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или), наименование экспертной организации указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Председатель правления ТСЖ «Янтарный берег-2» Соловьева Елена Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

Представлен отчет о расчёте пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты: с персоналом и руководством проведен дополнительный инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности; проведено учебно-тренировочное занятие с эвакуацией персонала и руководства;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объектов защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 23, корп. 2

Выявлены факты невыполнения предписаний органов НД (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание № 2-18-636/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 27 июля 2018 г. выполнено в полном объеме:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
-	-	-	-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.

4. Фототаблица: нет.

5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: С актом проверки ознакомлен

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет.

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: акт демонтажа навесного потолка б/н от 15/03/2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Процук Павел Сергеевич – инспектор отделения отдела НДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

“ 19 ” марта 20 19 г.

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

председатель правления ООО «Век»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” марта 20 19 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)