

Акционерное общество «Теплосеть
Санкт-Петербурга»,

3 эксплуатационный район
« 24 » 03 2022г.

Адрес Тулунская 116/2

Телефон 366-15-84

Потребителю:

С76 РКУ МСН Маск.р-но
(наименование и адрес)

Кудрявцевская 10кв.2

Триумфальная 4
Варшавская 47кв.2

Предупреждение о проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру

Ставим Вас в известность, что с 10 часов 18.04 2022г. будет проводиться испытание тепловых сетей и систем теплопотребления (за исключением систем отопления детских и лечебных учреждений, систем отопления и вентиляции с непосредственным присоединением и систем горячего водоснабжения) на максимальную температуру 110°С.

Вам необходимо:

1. Отключить систему(ы) горячего водоснабжения до 22 час 18.04 2022г.
2. Отключить системы вентиляции и отопления с непосредственным присоединением (с расчетными параметрами 150/70°).
3. В детских и лечебных учреждениях закрыть входные и выходные задвижки в индивидуальном тепловом пункте (отключить системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения во избежание ожогов).
4. О проводимых испытаниях на максимальную температуру оповестить конечных потребителей, включая население.
5. Обеспечить отсутствие людей и материальных ценностей в помещениях и на территории, где проходят тепловые сети.
6. Обеспечить контроль за тепловыми сетями, находящимися на балансе или в эксплуатации Вашей организации.
7. Обеспечить отсутствие автотранспорта в местах прохождения тепловых сетей, в первую очередь, в охранных зонах.
8. О проводимых испытаниях оповестить под расписку владельцев (пользователей) подвальных помещений, по которым проходят тепловые сети. Исключить нахождение в указанных подвальных помещениях имущества, препятствующего проведению аварийных работ на тепловых сетях, а также имущества, представляющего ценность. Обеспечить беспрепятственный допуск сотрудникам АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», аварийным службам к тепловым сетям, расположенным в подвальных помещениях.
9. При обнаружении повреждения на тепловых сетях в подвальных помещениях организовать эвакуацию людей из указанных помещений. При обнаружении вытекания на Вашей территории (за пределами зданий) организовать ограждение и охрану поврежденного участка.
10. Обеспечить дежурство в ИТП и запись параметров (давления и температуры) на подающем и обратном трубопроводе через каждые 15 минут.
11. Обо всех повреждениях на тепловых сетях срочно сообщать в 3 эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по телефонам 366-15-84 378-64-63.

Включение систем теплопотребления возможно только после окончания испытаний, подтвержденных получением телефонограммы эксплуатационного района АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и при достижении температуры теплоносителя 75°С в индивидуальном тепловом пункте Вашего здания.

И.И. Начальник 3 эксплуатационного района
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Дата «.....» 2022г.

