

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

3^й ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН

Бассейная ул., д.73, к.2, диспетчер т.378-64-63 т/факс 378-65-31

Кому: ГКУ «ЖА Московского района»
ГУП «ТЭК СПб»
ООО «ЖКС № 2, 3 Московского района»
Управляющим компаниям
Отдел образования Московского района
Отдел здравоохранения Московского района
Потребителям по принадлежности
СО ЦТП

Копия: Администрация Московского района

УВЕДОМЛЕНИЕ № 213
от «28» апреля 2023 года

3 эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ставит Вас в известность, что с **10:00 час. до 24:00 час. 18.05.2023г.** будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей 1-ой и 2-ой Южной тепломагистралей с распределительными и внутриквартальными тепловыми сетями на максимальное давление **14,5 кгс/см²** - по подающему трубопроводу и **10,5 кгс/см²** - по обратному трубопроводу в Московском районе от ТЭЦ-15 (Автовская):

1-я Южная тепломагистраль, 2-я Южная тепломагистраль до ТК-16, р/сеть Варшавская до ТК-26 ГУП «ТЭК СПб», р/с Зуйкова, р/с Завода «Пигмент», р/с Фрунзе, р/с Алтайская, р/с Авиационная, р/сеть Кузнецовская, р/сеть Благодатная, р/сеть Студгородка, р/сеть квартала 7-10, р/сеть квартала 8-11-12, р/сеть квартала 9, р/сеть квартала 15, р/сеть квартала 13-14-16, т/м Московская от ТК-53 до ТК-64 (квартала 2,3,4,6(р/сети Варшавская и Студгородка),7-10,8-11-12,9,10,13,13а,13-14-16,14,15,18,19,20,21, 26,50,49,66,67,74,57,57а,58,67,51,15а,35,41,42,36,43,37).

Вам необходимо при снижении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 60°С, с **14:00 до 20:00 час. 16 мая 2023г.** в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), закрыть отключающую арматуру (входные и выходные задвижки № 1,2), проверить отключение систем отопления (задвижки № 4,5), вентиляции, отключить горячее водоснабжение.

Обеспечить дежурство в ИТП и запись параметров давления на подающем и обратном трубопроводах теплового ввода через каждые 15 минут.

О проводимых испытаниях на прочность и плотность оповестить население.

Вести наблюдение за тепловыми сетями. Обеспечить отсутствие людей и материальных ценностей в помещениях и на территории, где проходят тепловые сети.

Обеспечить отсутствие автотранспорта в местах прохождения тепловых сетей, в первую очередь в охранных зонах.

О проводимых испытаниях оповестить под расписку арендаторов (собственников), расположенных в подвальных помещениях, где проходят тепловые сети.

Выход из подвальных помещений должен быть освобожден от посторонних предметов.

При обнаружении повреждения на тепловых сетях срочно сообщить в 3 эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по телефонам: т/ф 378-64-63, 378-65-31, 366-15-84.

Продолжительность отключения горячего водоснабжения будет составлять 11 дней с 16 по 26 мая 2023г.

Включение систем горячего водоснабжения возможно только после получения уведомления от 3 эксплуатационного района АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Зам.начальника по работе с абонентами
3-го эксплуатационного района:



Л.С. Воронова