

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

3^й ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН

Бассейная ул., д.73, к.2, диспетчер т..378-64-63 т/факс 378-65-31

Кому: ГКУ «ЖА Московского района»
ГУП «ТЭК СПб»
ООО «ЖКС № 1, 2, 3 Московского района»
ООО «Пулковская усадьба»
Отдел образования Московского района
Отдел здравоохранения Московского района
Потребителям по принадлежности
СО ЦТП

Копия: Администрация Московского района

УВЕДОМЛЕНИЕ № 288

от «13» мая 2024 года

3 эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ставит Вас в известность, что с **10:00 час. 30.05.2024 (до окончания проведения гидравлических испытаний)** будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей 1-ой и 2-ой Южной тепломагистралей, а также части Московской тепломагистрали с распределительными и внутриквартальными тепловыми сетями на максимальное давление **14,5 кгс/см²** - по подающему трубопроводу и **11,0 кгс/см²** - по обратному трубопроводу в Московском районе от ТЭЦ-15 (Автовская):

1-я Южная тепломагистраль, 2-я Южная тепломагистраль до ТК-38, Московская т/м от тк-64 до тк-35, р/сеть Варшавская до ТК-26 ГУП «ТЭК СПб», р/с Зуйкова, р/с Завода «Пигмент», р/с Фрунзе, р/с квартала 5 по Космонавтов, р/с Алтайская, р/с Авиационная, р/с Орджоникидзе, р/сеть Кузнецовская, р/сеть Благодатная, р/сеть Студгородка, р/сеть квартала 7-10, р/сеть квартала 8-11-12, р/сеть квартала 9, р/сеть квартала 15, р/сеть квартала 13-14-16.

1 Южная м-ль с кварталами: 2, 3, 4, 6, 10, 13-13а, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 26.

2 Южная м-ль с кварталами: 7-10, 8-11-12, 9, 13-14-16, 15.

Московская м-ль с кварталами: 5, 7(част), 9, 42, 41, 43, 35, 36, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 57, 58, 66, 67, 72-73, 74, 82, 83-84.

Вам необходимо при снижении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до **60°С, с 12:00 до 20:00 час. 28 мая 2024г.** в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), закрыть отключающую арматуру (входные и выходные задвижки № 1,2), проверить отключение систем отопления (задвижки № 4,5), вентиляции, отключить горячее водоснабжение.

Обеспечить дежурство в ИТП и запись параметров давления на подающем и обратном трубопроводах теплового ввода через каждые 15 минут.

О проводимых испытаниях на прочность и плотность оповестить население.

Вести наблюдение за тепловыми сетями. Обеспечить отсутствие людей и материальных ценностей в помещениях и на территории, где проходят тепловые сети.

Обеспечить отсутствие автотранспорта в местах прохождения тепловых сетей, в первую очередь в охранных зонах.

О проводимых испытаниях оповестить под расписку арендаторов (собственников), расположенных в подвальных помещениях, где проходят тепловые сети.

Выход из подвальных помещений должен быть освобожден от посторонних предметов.

При обнаружении повреждения на тепловых сетях срочно сообщить в 3 эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по телефонам: т/ф 378-64-63, 378-65-31, 366-15-84.

Продолжительность отключения горячего водоснабжения с 28 мая по 06 июня 2024 включительно.

Включение систем горячего водоснабжения возможно только после получения уведомления от 3 эксплуатационного района АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Зам.начальника по работе с абонентами
3-го эксплуатационного района:



Л.С. Воронова